

## ルームガラリ

YV-7590・XYV-75120※・XYV-75150※

※受注生産品


この度は本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
正しく取り付けいただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、  
この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

### 梱包内容

| 品番         | 受枠 | フタ | ゴミよけネット | 取付ビス |
|------------|----|----|---------|------|
| YV-7590    | 1コ | 3コ | 3枚      | 15本  |
| XYV-75120※ | 1コ | 4コ | 4枚      | 20本  |
| XYV-75150※ | 1コ | 5コ | 5枚      | 25本  |

### 施工手順 ① ルームガラリ取付部分に床開口を設けてください。

※実合板をご使用の場合、実部分との干渉にご注意ください。





YV-7590 … 909×75mm

XYV-75120※ … 1210×75mm


XYV-75150※ … 1510×75mm

### 施工手順 ② 床補強をおこない、床にたわみがないことを確認してください。



補強材(現場調達)

### 施工手順 ③ 付属の取付ビスをフタを外した受枠にフロア面に対して45°方向に締め付けてください。



YV-7590 … 12箇所

XYV-75120※ … 16箇所

XYV-75150※ … 20箇所

### 施工手順 ④ ゴミよけネットとフタを設置します。

#### ⚠ 注意

- 1.床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。
- 2.シンナー、ベンジンなどの有機溶剤またはクレンザーなどは使用しないでください。変色、割れなどの原因となります。
- 3.本製品に不用意な打撃を加えないでください。
- 4.火気に近づけないでください。変形の恐れがあります。
- 5.本製品の分解・改造などは行わないでください。
- 6.取付ビスの締め付け方向や床材によっては、取付ビスの先端が床表面から飛び出ることがあります。施工中および施工後は十分に注意してください。
- 7.ルームガラリの開口部を塞いだり物を置かないでください。
- 8.想定使用温度は40℃以下です。

## 城東テクノ株式会社

本社:大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1 〒573-1132  
Tel.072(868)6611(代) Fax.072(868)6687

ISO9001 認証取得

◎本製品に関する技術上のお問い合わせは **ダイヤル[J]0120-106011**  
受付時間(土・日・祝日を除く)9:00~12:00 / 13:00~16:00

本施工説明書の示す施用取扱い条件を逸脱した場合は、  
本製品に関する性能、品質および構造体の安全性についての保障はできません。